

Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель производства

 Баранов А.В.

Результаты лабораторных испытаний*

№ 4, за Июль 2021г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	<u>40,6</u>
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	<u>2,85</u>
3	Зерновой состав, %	0.2	<u>1,8</u>
		0.09	<u>9,2</u>

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Начальник ОТК  Кабашова Ю.П.

