


Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель производства  
  
 Баранов А.В.

Результаты лабораторных испытаний\*

№ 10, за Октябрь 2021г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	<u>41,0</u>
2	Содержание CO <sub>2</sub> , % по массе	до 3.0	<u>2,85</u>
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	<u>14</u>
	0.09	до 15.0	<u>9,0</u>

\* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Начальник ОТК  \_\_\_\_\_ Кабашова Ю.П.

