

Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОТК
Кабашова Ю.П.

Результаты лабораторных испытаний*

№ 8, за август 2023г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные СаО + MgO, %	св. 67.0	<u>73,1</u>
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	<u>3,0</u>
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	<u>0,8</u>
	0.09	до 15.0	<u>8,5</u>

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант

