

Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ОТК  
Кабашова Ю.П.



### Результаты лабораторных испытаний\*

№ 6, за июнь 2023г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

#### Показатели качества

| №<br>п/п | Наименование показателя                 | Нормативное<br>значение | Полученные<br>результаты |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|          |                                         | I сорт                  | I сорт                   |
| 1        | Активные CaO + MgO, %                   | св. 67.0                | 72,5                     |
| 2        | Содержание CO <sub>2</sub> , % по массе | до 3.0                  | 2,7                      |
| 3        | Зерновой состав, %                      |                         |                          |
|          | 0.2                                     | до 2.0                  | 0,7                      |
|          | 0.09                                    | до 15.0                 | 5,5                      |

\* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант



Иванова О.Т.